

Prepared By: BMM & GM	<b>MAINTENANCE EMERGENCY LAMP</b>	Date: 01 Maret 2020	
Checked By: COO		Revision: 00	
Approval By: CEO		Doc No : WI-BMM/MEL/10/IKB/03/2020/00	Page: 01 of 01
<p>1. Tujuan Agar alat-alat berfungsi dan dapat terjaga dengan baik jika terjadi mati lampu ataupun ada permasalahan di dalam listrik .</p>			
<p>2. Ruang Lingkup Di area kampus.</p>			
<p>3. Tahapan Proses</p>			
No	Uraian dan Tahapan Proses	PIC	Catatan Mutu
1	Setiap satu bulan sekali dilakukan pengecekan apakah lampu emergency masih berfungsi atau tidak.	BMM	Checklist Form
2	Apabila ada kerusakan dan perlu diganti spare parte lampu emargeny maka BMM akan laporkan ke Office Manager, maka Office Manager akan mengeluarkan WO untuk penggantian dan perbaikan lampu emergency.	BMM	WO
3	Target perbaikan dan penggantian kurang dari 7 hari setelah di setujui oleh controller dan ketua	BMM	Closing WO

