

**Perawatan 3B
Peralatan : Gondola**

NO	PROSEDUR	Kondisi		Keterangan
		Baik	**	
1	Main sling Apakah ada sling yang megar /terpilin /satu serat putus (ada / tidak) Apakah sling kering (beri pelumas bila perlu)			
2	Safety sling Apakah ada sling yang megar /terpilin /satu serat putus (ada / tidak) Apakah sling kering (beri pelumas bila perlu)			
3	Motor gondola / hoist Apakah ada keretakan pada casing (ada / tidak) Apakah ada noise / panas yang berlebihan saat motor bekerja (ada/tidak)			
4	Block panel Apakah ada contact point yang berkarat atau longgar (ada/tidak) Apakah semua saklar dapat bekerja dengan baik			
5	Kabel listrik Tidak ada yang kabel terjepit /pipih Tidak ada isolasi kabel listrik yg terkelupas			
6	Lakukan pemeriksaan dan pengukuran terminasi kabel dalam panel dengan infrared temperatur (max . Temp = 40 ° C)			
7	Block stop Tuas block stop tersedia (terikat) dikeranjang Fasilitas manual untuk menurunkan keranjang saat darurat / manual			
8	Keranjang gondola Kondisi fisik keranjang Apakah Safety switch pada keranjang bekerja			
9	Oli mesin Apakah ada oli yang keluar dari gear box? Bila ada berarti seal oli sudah perlu diganti. Apakah level oli pada sight glass masih cukup?			

** Tulis dibawah ini bila ada hal-hal yang menyimpang dari keadaan normal (lampirkan kertas tambahan bila perlu)

Tgl/Bln/Thn

Mulai : _____

Pelaksana

Diperiksa oleh

Diketahui oleh

Selesai : _____

Total jam kerja: _____

Teknisi

Supervisor

BMM

